



ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В ВАНИНСКОМ И
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМ РАЙОНАХ»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710047 выдан 17 июля 2015 года.
Тихий переулок, дом 5, поселок Ванино, Хабаровский край, 682860
тел/факс (842137) 7-09-67, E-mail: vaninocg@mail.vanino.ru



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

А.Г. Трифонова

17.07.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по оценке соответствия санитарным правилам и нормам
питьевой воды, подаваемой централизованной системой хозяйственно-
питьевого водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2018 год

17.01.2019

рег. № 2720/32/32-05/9/2019

- 1. Наименование эксплуатирующей организации, юридический адрес** Муниципальное унитарное хозяйство «Жилищно-коммунальное хозяйство», Хабаровский край, Советско-Гаванский район, р.п. Лососина, проезд Портовый, д. 08А
ФИО руководителя директор Картанашкин В.Е. тел. 89098862629
- 2. Наименование водопровода, адрес местоположения:** водопровод п. Лососина Советско-Гаванского района Хабаровского края, п. Лососина
- 3. Краткая характеристика водозабора, наличие очистных сооружений:** Источник водоснабжения подземный, 9 артезианских скважин, представленных пятью водозаборами: водозабор «Горный», водозабор «Ситуан», водозабор «Водников». Очистные сооружения не предусмотрены, обеззараживания воды нет.
- 4. Наличие программы производственного контроля, согласованной с УРПН по Хабаровскому краю, выполнение ППК в 2018 году:**
Программа производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды не согласованна с территориальным отделом РПН по Хабаровскому краю по Ванинском и Советско-Гаванскому районам. Программа производственного контроля выполняется не в полном объеме
- 5. Результаты производственного лабораторного контроля:**
Оценка показателей микробиологической безопасности питьевой воды:
по данным лабораторного контроля предприятия и испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Ванинском и Советско-Гаванском районах» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AT64 с 22.11.2017г.) за 2018 год исследовано перед поступлением в сеть 16 проб. нестан-

ск. в мес. с 01.01.2019 по 31.12.2019

дартных нет. Из водопроводных сетей исследовано 26 пробы, все соответствуют требованиям СанПиН. Вода из сети оценивается как условно - доброкачественная.

Оценка санитарно-химических показателей качества питьевой воды:


По данным лабораторного контроля предприятия и филиала ФБУЗ за 2018 год отобрано перед поступлением в сеть 4 пробы, нестандартных нет. Из водопроводных сетей исследовано 11 проб, из них нестандартных проб нет.

Оценка показателей радиологической безопасности питьевой воды: содержание а и в-радионуклидов, радона не превышает НРБ-99/2009.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Питьевая вода, подаваемая водопроводом МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Советско-Гаванского района Хабаровского края в 2018 году соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).

Врач по общей гигиене,
технический руководитель



М.А. Данилова